

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 47-Э/_____

АКТОБЕ
Место составления

20.03.2020 г.
Время 19:19

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Актобе Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 47-Э от 05.03.2020 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
ЖАНАБЕРГЕНОВ АЙБАТ СЕРГЕЕВИЧ - начальник
ТАҒЫБЕРГЕН АЛТЫНБЕК ҒАРИФҰЛЛАҰЛЫ - Старший инженер
ДАНАБАЕВ СЕРИКГАЛИ КАНАЛЫЕВИЧ - Главный специалист
ДЖАСАМБАЕВ АЗАМАТ БОЛАТҰЛЫ - главный специалист
ЖҰМАБАЕВ АЗАМАТ БАУЫРЖАНҰЛЫ - Старший инженер
АХАТОВ ДАМИР РАСИХОВИЧ - Старший инженер
МАХАНОВ САНСЫЗБАЙ МУЛДАГАЛЕЕВИЧ - инженер
УТЕНОВ АРДАК КИЛИБАЕВИЧ - Инженер

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №69" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Общеобразовательная средняя школа № 69, АКТЮБИНСКАЯ, АКТОБЕ, ЖАНАКОНЫС.

5. **Срок проведения проверки** 06.03.2020 - 20.03.2020

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения не выявлены на момент проведения проверки КГУ "Общеобразовательная средняя школа №69" ГУ "Отдел образования города Актобе" по адресу: АКТЮБИНСКАЯ, АКТОБЕ, ЖАНАКОНЫС, БІРЛІК, 397 "Б" нарушения правил пожарной безопасности не выявлены..

Общеобразовательная средняя школа № 69

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения

7. **Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

В.с.с.у. ГУС г. Актобе лейтенант с/з Тағдыбергел А.Ғ

8. **Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи**

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «___» листах

«___» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 24/_____

г.Актобе
Место составления

24.02.2022 г.
Время 12:21

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Актобе Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 24 от 17.02.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ЖАНАБЕРГЕНОВ АЙБАТ СЕРГЕЕВИЧ - Начальник
УТЕНОВ АРДАК КИЛИБАЕВИЧ - Главный специалист
ОРАЗАЛИН ЭДИЛЕТ ҚҰЛМҰХАНБЕТҰЛЫ - Главный специалист
ДЖАСАМБАЕВ АЗАМАТ БОЛАТҰЛЫ - главный специалист
АХАТОВ ДАМИР РАСИХОВИЧ - Главный специалист
ИЛЕУОВ ИСЛАМ ЕРБОЛУЛЫ - старший инженер
АЖИГУЛОВ ДАНИЯР АМАНЖОЛОВИЧ - инженер
АЙТКАЛИ АСЫЛБЕК МУХТАРУЛЫ - инженер
АЙТЖАНОВ АСЕТ НУРБЕКУЛЫ - главный специалист ГТН УГПК ДЧС Актюбинской области

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №69" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Общеобразовательная средняя школа № 69, АКТЮБИНСКАЯ, АКТОБЕ, ЖАНАКОНЫС.

5. Срок проведения проверки 17.02.2022 - 24.02.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
В ходе проведения проверки по особому порядку согласно Акта о назначении проверки №24 от 17.02.2022 года были выявлены нарушения норм и требования пожарной безопасности.

Общеобразовательная средняя школа № 69

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В кабинетах школы за № 104, 105, 106 допускается превышение количества парт. Несоответствие паспортам кабинетов (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», пункт 8б);	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов образования
2	Допускается несоответствие плана эвакуации согласно приложению 1 ППБ	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	РК №1077 (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», приложение 1);	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В школе допускается неисправность системы речевого оповещения (Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09.10.2014 года», пункт 1-5);	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Отсутствует акт осмотра молниезащитного устройства (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», пункты 478, 479);	П. 30 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В здании школы под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов (одежды, мебели) (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», пункт 2-33, подпункт 11);	П. 35 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В здании школы допускается не запирать двери технических этажей чердачного помещения (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», пункт 2-36);	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В подвальном помещении и вентиляционной камере допускается хранение горючих веществ и материалов (картон, резиновые шланги, древесина) (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», пункт 2-33, подпункт 2);	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	При входе в школу с фасадной стороны допускается загромождения эвакуационного выхода, также допускается закрытие на замок эвакуационного выхода №2 (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», пункт 2, подпункт 2-44);	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	В кабинете 105, допускается использование не закрепленной розетки (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», пункт 6-4, подпункт 2);	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

10	В школе отсутствуют результаты замеров (протокол), проверки состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств (Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09.10.2014 года», пункт 6-5);	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	В школе не проведены испытания устанавливающие фактические значения параметров систем вентиляции (в том числе пределов огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию). Отсутствует протокол испытаний (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», пункт 21);	П. 117 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
12	Пожарный гидрант расположенный на территории школы в зимнее время не утепляется, также допускается неочистка от снега подъезда к пожарному гидранту (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», пункты 1621, 1622);	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
13	В помещении котельной, на дверце шкафа не указывается буквенный индекс «ПК» на пожарном кране. Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», пункт 1625);	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
14	В помещении котельной допускается не заключение в шкаф пожарного крана, отвода с клапаном (Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности №1077 от 09 октября 2014 года», пункт 1625);	П. 126 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Инженер УЧС 2 Виктор Александрович

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена по директору СМ №69 Найбырканов
Тураман Сагынбайы

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Законным лицом и о достоверности ввд сев. Казахстана
Дирекции Саяно-Судиска / *Саяно*

Приложение на «__» листах

«14» 02 2022 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫ» ММ
«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ
БӨЛІМІ» ММ

«№69 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН
ОРТА МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №69»
ГУ «ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АКТӨБЕ»
ГУ «УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Қазақстан Республикасы, 030001, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Жанаконьес т.а. Бірлік орамы 397Б құрылысы
тел/факс: 8-(7132) 73-03-18
e-mail: 69-mektep@aktgoroo.kz

Республика Казахстан, 030001, Актюбинская область, г. Ақтөбе, район Астана, ж.м. Жанаконьес, кв. Бірлік, 397Б строение

тел/факс: 8-(7132) 73-03-18
e-mail: 69-mektep@aktgoroo.kz

БҮЙРЫҚ № 1123 « 3 » 03 2022 ж

Ақтөбе қаласының Төтенше
жағдайлар басқармасының бастығы
А.С.Жанабергеновке

Хат

№69 ЖББОМ 24.02.2022 жылғы №24 бұзушылықтарды жою туралы ұйғарымда көрсетілген анықталған бұзушылықтың (өрескел), толық жойылғанын хабарлайды. (фотолар қосымша бетте).

Мектеп директоры:



А.Абжалелова

№ 28/_____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ ҰЙҒАРЫМ

Ақтөбе қ.
Актіні толтыру орны

04.04.2023 ж.
Уақыты 17:24

1. Мемлекеттік органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақтөбе қаласының төтенше жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Профилактикалық бақылауды жүргізуге негіз болған актінің датасы мен нөмірі 15.03.2023 ж. № 28

3. Профилактикалық бақылау жүргізуге уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

ЖАНАБЕРГЕНОВ АЙБАТ СЕРГЕЕВИЧ - Бастық

ИМАНГАЗИН ДАНАРБЕК ТЮЛЕГЕНОВИЧ - Астана ауданының ТЖБ бастығы

ДЖАСАМБАЕВ АЗАМАТ БОЛАТҰЛЫ - Бас маман

ИЛЕУОВ ИСЛАМ ЕРБОЛҰЛЫ - Бас маман

ШАНДЫГАЛИЕВ ЗЕЙНЕЛ-ГАБИ МАГАЖАНУЛЫ - Аға инженер

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

181040016925, "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№69 жалпы білім беретін орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Общеобразовательная средняя школа №69, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана (Ақтөбе), Бірлік (орам), Жаңақоныс (Тұрғын үй алабы), 397Б.

5. Профилактикалық бақылаудың жүргізудің кезеңі 31.03.2023 - 04.04.2023

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 7-бөлігін ескере) келесі іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Общеобразовательная средняя школа №69

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 61 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Асханадан және №111 кабинеттен эвакуациялық шығу есіктеріндегі тиектердің ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз ету. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше

			жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 Бұйрығының 34-тармағы; жоюдың мерзімі: 05.06.2023
2	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Жылу қазандығы үй-жайынан эвакуациялық шығу жолында "Шығу" көлемді жарық белгілісінің жарық индикациясын қосылған жарамды күйде ұстау. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 Бұйрығының 35-тармағы; жоюдың мерзімі: 05.06.2023
3	П. 75 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	№218 кабинетте бекітілмеген розетканы пайдалануды жою және жол бермеу. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 Бұйрығының 86-тармағының 2-тармақшасы; жоюдың мерзімі: 05.06.2023
4	П. 82 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Кітапханада электр қондырғыларды (розетканы) жанғыш негізде монтаждауды жою және жол бермеу. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 Бұйрығының 79-тармағы; жоюдың мерзімі: 05.06.2023
5	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	№212, №213 кабинеттерде интерактивті тақта және №209, №217 кабинеттерде проектор сымдары мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтауды өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштар

		көмегімен орындау. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 Бұйрығының 80-тармағы; жоюдың мерзімі: 05.06.2023
--	--	--

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, профилактикалық бақылаудың барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Мамытжан Айтжанов А.А. Айт

8. Ұйғарымды енгізді (Профилактикалық бақылаудың жүргізген уәкілетті органның лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Назротаев Бексатұлы Мағамжол

9. Ұйғарымды алдым (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), оның қолы)

Алтын Айтжанов А.А. Айт

«04» 04 2023ж.



«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫ» ММ
«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ
БӨЛІМІ» ММ

«№69 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН
ОРТА МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА №69»
ГУ «ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АКТӨБЕ» ГУ
«УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Қазақстан Республикасы, 030001, Ақтөбе
облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы,
Жанаконьс т.а Бірлік орамы 397Б
құрылысы
тел/факс: 8-(7132) 73-02-17,73-02-19
e-mail: aktobe_69om@mail.ru

Республика Казахстан, 030001, Актюбинская область,
г.Актөбе, район Астана, ж.м. Жанаконьс, кв Бірлік, 397Б строение
тел/факс: 8-(7132) 73-02-17,73-02-19
e-mail: aktobe_69om@mail.ru

Ақтөбе қаласының Төтенше
жағдайлар басқармасының бастығы
азаматтық қорғау полковнигі
А.С.Жанабергеновке

Хат

№69 ЖББОМ 04.04.2023 жылғы №28 бұзушылықтарды жою туралы ұйғарымда
көрсетілген анықталған бұзушылықтың (өрескел), толық жойылғанын хабарлайды.
(фотолар қосымша бетте).

Мектеп директоры:



А.Абжалелова.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № _____
пәрақтар _____
«26» 05 2023

В. Павлов
корсет мен мерзімге
орындау
16.04.2024

№ 46/ _____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ ҢСҚАМА

Астана ауданы
 Актіні толтыру орны

03.04.2024 ж.
 Уақыты 18:6

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақтөбе қаласының төтенше жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 11.03.2024 ж. № 46

Тексеру жүргізуге уәкілетті адманың (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

НАГИМОВ АЗАМАТ УРАЗҒАЛИЙҰЛЫ - Бастық
 ИМАНГАЗИН ДАНАРБЕК ТЮЛЕГЕНОВИЧ - Астана ауданының ТЖБ бастығы
 ДЖАСАМБАЕВ АЗАМАТ БОЛАТҰЛЫ - Бас маман
 ИЛЕУОВ ИСЛАМ ЕРБОЛҰЛЫ - Бас маман

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (занды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

181040016925, "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№69 жалпы білім беретін орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Общеобразовательная средняя школа №69, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана (Ақтөбе), Бірлік (орам), Жаңақоныс (Тұрғын үй алабы), 397Б.

5. Тексеру өткізілетін күні 19.03.2024 - 03.04.2024

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Общеобразовательная средняя школа №69

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 11 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Адамдар жаппай болатын объектіде ұйым басшысы жарты жылда кемінде 1 рет еркін нысанда толтырылатын жаттығулар журналында көрсете отырып, практикалық жаттығулар өткізуді камтамасыз етеді. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022

«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ»
 МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
 «№ 69 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН
 ОРТА МЕКТЕБІ»
 КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
 № 245
 16.04.2024

**№ 46/_____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Астана ауданы
Актіні толтыру орны

03.04.2024 ж.
Уақыты 18:6

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақтөбе қаласының төтенше жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 11.03.2024 ж. № 46

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
НАГИМОВ АЗАМАТ УРАЗҒАЛИЙҰЛЫ - Бастық
ИМАНГАЗИН ДАНАРБЕК ТЮЛЕГЕНОВИЧ - Астана ауданының ТЖБ бастығы
ДЖАСАМБАЕВ АЗАМАТ БОЛАТҰЛЫ - Бас маман
ІЛЕУОВ ИСЛАМ ЕРБОЛУЛЫ - Бас маман

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

"Ақтөбе қаласының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№69 жалпы білім беретін орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Общеобразовательная средняя школа №69, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана (Ақтөбе), Бірлік (орам), Жаңақоныс (Тұрғын үй алабы), 397Б.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 19.03.2024 - 03.04.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

№69 жалпы білім беретін орта мектеп объектісінде профилактикалық бақылау жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуы анықталды.

Общеобразовательная средняя школа №69

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Практикалық жаттығулар журналы жоқ. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 Бұйрығының 14-тармағы;	11 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	1-қабаттағы фойеде эвакуация жолының жобалық өлшемдерін тарылтатын эвакуация жолында кедергілер орналастырылған. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан	64 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 Бұйрығының 36-тармағының 1-тармақшасы;	
3	Гимаратта жабдықталған өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына мынадай техникалық құжаттамалары жоқ: - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қабылдау актілері; - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының монтаждalған аспаптары мен жабдықтарының ведомостары; - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының пайдалану журналдары «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 Бұйрығының 70-тармағы;	121 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Шеуов Н.Е. Е.Мей

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ___ » парақта

« ___ » _____ 20__ ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда

бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мәң- жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.

«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫ» ММ
«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ
БӨЛІМІ» ММ


«№69 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН
ОРТА МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА №69»
ГУ «ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АҚТӨБЕ» ГУ
«УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Қазақстан Республикасы, 030001, Ақтөбе
облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы,
Жанаконье т.а. Бірлік орамы 397Б
құрылысы
тел/факс: 8-(7132) 73-02-17, 73-02-19
e-mail: aktobe_69om@mail.ru

Республика Казахстан, 030001, Актюбинская область,
г. Актюбе, район Астана, ж.м. Жанаконье, кв. Бірлік, 397Б строение
тел/факс: 8-(7132) 73-02-17, 73-02-19
e-mail: aktobe_69om@mail.ru



Ақтөбе қаласының Төтенше
жағдайлар басқармасының бастығы

А.У.Нагимовке

Хат

№69 ЖББОМ 19.03.2024 жылғы №46 бұзушылықтарды жою туралы
ұйғарымда көрсетілген анықталған бұзушылықтың (өрескел), толық
жойылғанын хабарлайды. (фотолар қосымша бетте).

Мектеп директоры:



А.Абжалелова.

